

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Barrandevy vlny Jižní, parc. 954/2; 954/13

PSČ, místo: 152 00, Praha

K.ú., parcelní č.: Hlubočepy (728837), 954/2; 954/13

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 7688

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

45.4

Velmi
úsporná

B

68.1

Úsporná

C

90.7

Méně úsporná

D

130

Nehospodárná

E

170

Velmi
nehospodárná

F

210

Mimořádně
nehospodárná

G

B
62.7


Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

ostatní SZT: 337.2
elektřina: 16.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.28 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

31.7 kWh/(m²·rok)



Vytápění

42.2 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

0.14 kWh/(m²·rok)

B



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

2.22 kWh/(m²·rok)

A



Osvětlení

1.51 kWh/(m²·rok)

B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 365822.0

Vyhotoveno dne: 23.06.2021

Podpis: